

CENTRALIZACION DE CONTADORES

Características:

- Montaje de centralización de contadores de acuerdo al R.E.B.T. 2,002 y la Norma Técnica de Instalaciones de enlace de la comunidad Valenciana (NT-IEEV)
- Suministradas totalmente cableadas con conductor de 10 mm 750 V no propagador de incendios y libre de alógenos, bornas de conexión y conos de entrada y salida
- Interruptor de corte en carga de alto poder de ruptura y corte visible según necesidad con módulo de servicios comunes según necesidad.
- Portafusibles tipo Neoced tamaño DO2 Embarrado de cobre de sección 20 * 4 mm para una intensidad nominal de 250A
- Ventanillas para lectura de contadores electrónicos.
- Velo aislante transparente, precintable en la unidad funcional de embarrado general.

